



AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

SERTİFİKA NO: LF-610211012

AYHA ASANSÖR MAKİNE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÜMÜŞÇAY MAH. FABRİKALAR CAD. NO:90 GÜMÜŞLER / DENİZLİ / TÜRKİYE

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı El İle Çalışan Asansör Kat Kapısı.

Ürün Tipi : (900 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı : 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003

SINIFLANDIRMA : E 90 / EW 60

Test Raporu : FIRES-FR-080-11-AUNE

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte $\pm$ % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Yayın Tarihi: 12/04/2011

Belgelendirme Müdürü

SZUTEST
TEKNİK KONTROL
BELGELENDİRME
HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.

İnönü Mah. Kayışdağı Cad.No: 148 Kat 3-4
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 469 46 66 Fax: +90 216 469 46 67
web: szutest.com.tr e-mail: info@szutest.com.tr

